PROTOKOL č. 2016/09 zo dňa: 09/2016

O URČENÍ PROSTREDIA A TRIED VONKAJŠÍCH VPLYVOV

VYPRACOVANÝ ODBORNOU KOMISIOU

Zloženie komisie:

	meno	funkcia
1.	Ing. Igor Sádovský	Starosta obce – predseda komisie
2.	Ing. Juraj Garaj	Elektrotechnik špecialista – člen komisie

Názov objektu: Rekonštrukcia osvetľovacej sústavy v zasadačke Obecného úradu

Miesto stavby: Obecný úrad, nám. M.R. Štefánika, 941 45 Maňa

Názov (meno) prevádzkovateľa: Obec Maňa, nám. M.R. Štefánika, 941 45 Maňa

Podklady pre vypracovanie protokolu:

1. stavebné pôdorysy v mierke 1:50
2. jednanie s investorom
3. jednanie s projektantom stavebnej časti
4. STN 33 2000-1, STN 33 1500, STN 33 2000-5-51 a ďalšie súvisiace STN
5. vyhláška MV SR č. 94/2004 Z.z., vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.

Popis objektu:

Posudzovaný objekt (zasadačka m.č. 320) je vnútorný priestor nachádzajúci sa na 3.NP budovy OÚ. Stavebné konštrukčné prvky sú nehorľavé. Na dvoch stenách miestnosti sú drevené obklady. Objekt má plochú strechu s nehorľavou krytinou. V prípade potreby je priestor v zimnom období vykurovaný, resp. temperovaný. V priestore nebudú skladované žiadne agresívne, výbušné, horľavé a ani inak požiarne nebezpečné látky.

Rozhodnutie:

Jednotlivé druhy prostredia a triedy vonkajších vplyvov pre m.č. 320 (zasadačka) sú uvedené v:

tab. č. 1 strana 2

Zdôvodnenie:

Komisia určovala prostredie a triedy vonkajších vplyvov na základe platných STN a ďalších technických predpisov s prihliadnutím na účel ich plánovaného využitia.

Záver:

V prípade akýchkoľvek zmien týkajúcich sa stavebných úprav, využívania priestorov ako aj skladovaných materiálov, je potrebné tento protokol prehodnotiť, prípadne doplniť.

TABUĽKA č. 1 – súčasť protokolu č. 2016/09
o určení prostredia a vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51

Vypracoval: Ing. Juraj Garaj, 09/2016

PROSTREDIE	TRIEDA VPLYVOV
Teplota okolia	AA3,AA4
Atmosférické podmienky okolia	AB4, AB7
Nadmorská výška	AC1
Výskyt vody	
- všetky vnútorné miestnosti	AD1
- okrem miestností a priestoru ako:	-
- miestnosti:	-
- mimo objekt a priestory:	AD3, AD4
Výskyt cudzích pevných telies	AE1
Výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok	AF1, AF3
Mechanické namáhanie	
Náraz	AG1
Vibrácie (STN 33 2000-5-52)	AH1
Výskyt rastlinstva alebo plesní	AK1
Výskyt živočíchov	AL1
Elektromagnet., elektrostatické alebo ionizujúce pôsobenia	AM1
Slnečné žiarenie	AN1
Seizmické účinky	AP1
Búrková činnosť, počet búrkových dní v roku	AQ1
Pohyb vzduchu	AR1
Vietor: mimo objekt	AS1, AS2

VYUŽITIE	
Schopnosť osôb	BA1, BA2, BA3
Dotyk osôb s potenciálom zeme	BC2
Podmienky evakuácie v prípade nebezpečenstva	BD1
Povaha spracúvaných alebo skladovaných látok	BE1

KONŠTRUKCIE BUDOV	
Konštrukčné materiály	CA1
Konštrukcia budovy	CB1